

Betétlap „H” árszabás igényléséhez

Igénybejelentő (szerződő) neve: _____

Igénybejelentő (szerződő) felhasználó azonosító: **1. Hőszivattyúk**

Az áramkörre csatlakoztatott berendezések műszaki adatlapjának, illetve a berendezés energiacímkejének másolatát kérjük csatolja igénybejelentéséhez.

☐ A műszaki adatlap, és energiacímke másolatát átvettem (Ügyfélszolgálat tölti!)**2. Hőszivattyú azonosítása**

Hőszivattyú gyártója: _____

Hőszivattyú típusa: _____

Azonos típusú készülékek száma: ☐ 1 db ☐ több, és pedig _____ db**3. Hőszivattyú villamos paraméterei**Hőszivattyú villamos csatlakozása: ☐ 1 fázis ☐ 3 fázis

Hőszivattyú névleges fűtőteliesség (kW): _____

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): _____

Indítási áramerősség mérséklésének módja: ☐ Lágymű ☐ Inverter ☐ Nincs

Névleges üzemi áramerősség (A): _____ Maximális áramerősség (A): _____

Gyártó által javasolt biztosító áramértéke, karakterisztikája: _____

Kiegészítő villamos fűtés teljesítménye (kW): _____

Kiegészítő villamos fűtés villamos csatlakozás szempontjából különválasztható? ☐ Igen ☐ Nem

Kiegészítő villamos fűtés fogyasztásának számított részaránya a teljes hőszivattyús rendszer éves villamos-energia-fogyasztásához viszonyítva (%): (amennyiben nem választható külön) _____

4. Hőszivattyú üzemeRendszer felhasználása: ☐ Hűtés ☐ Fűtés ☐ Használati meleg vízHőforrás: ☐ Talajszonda ☐ Talajkollektor ☐ Vízkút ☐ Levegő ☐ Egyéb: _____Hőátadó közeg: ☐ Víz ☐ Levegő ☐ Egyéb: _____ SCOP (szezónális jóság fok): _____**5. Egyéb közlendő:**

Kivitelező neve: _____

Kivitelező címe: _____

Kivitelező telefonszáma: _____

Kivitelező e-mail címe: _____

Kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Alulírott, mint a belső villamos hálózat kivitelezője kijelentem, hogy a külön mért felhasználói áramkörre (H tarifás áramkör) állandó jelleggel, megfelelő segédeszköz (szerszám) hiányában állagsérelem nélkül nem leválasztható módon, nem dugaszolhatóan kerülnek csatlakoztatásra a H tarifával ellátható berendezések. Más berendezés a H tarifás áramkörre nem csatlakoztatható.

A kivitelezést, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, műszaki biztonsági követelményeknek megfelelően végeztem el.

Kivitelező aláírása

**Elosztói engedélyesek
elérhetőségei****Telefonos ügyfélszolgálat****Lakossági ügyfelek**

h, k, cs, p 8.00-18.00

sz 8.00-20.00

Üzleti ügyfelek

h-p 7.30-20.00

Áram ügyintézés**Lakossági ügyfelek**

T: 06 52/ 512 400

M: 06 20/30/70 45 99 600

Üzleti ügyfelek

T: 1423

Levélcímünk**(lakossági és üzleti)**

7602 Pécs, Pf. 197

www.eon.hu

aramhalozat@eon.hu

Erkezett

Iktatási szám

Felhasználó azonosító

Felhasználási hely száma

Ügyintéző

Kitöltési útmutató – betétlap „H” árszabás igényléséhez

1. Hőszivattyúk

A H tarifás mérésről üzemeltetett hőszivattyúk villamos adatlapjait kell csatolni, berendezés típusonként. Az adatlapok tartalmazzák a berendezés villamos adatait: névleges felvett villamos teljesítmény, maximális felvett villamos teljesítmény, névleges üzemi áramerősség és maximális áramerősség.

2. Hőszivattyú azonosítása

Hőszivattyú gyártója: A hőszivattyút gyártó cég neve, vagy a készülék márkája

Hőszivattyú típusa: A hőszivattyút pontos típusa, pl.: ABC12D-E3

Azonos típusú készülékek felszerelése esetén csak egy adatlapot kell kitölteni, a pontos darabszámot meg kell jelölni. Ha a darabszám mező nincs kitöltve, alapértelmezetten 1 darab készülékre határozzuk meg az engedélyezendő értéket. Több különböző készülék (azonos gyártótól eltérő típusok is) esetén külön adatlap kitöltése szükséges.

3. Hőszivattyú villamos paraméterei

Hőszivattyú névleges fűtőteljesítménye (kW): A hőszivattyú által leadott hőenergia kW-ban kifejezve.

Hőszivattyú névleges villamos teljesítmény felvétele (kW): A hőszivattyú által a hálózatról felvett villamos teljesítmény.

Névleges áramerősség (A): A hőszivattyú által névleges üzemállapot során felvett áram.

Maximális áramerősség (A): A hőszivattyú által maximális áramerősség.

4. Hőszivattyú üzeme

SCOP érték (szezónális jósaági fok): teljes fűtési szezonra vonatkozóan adja meg az éves fűtési energia igény és a befektetett energia hányadosát. Elvart minimális értéke: 3,4, amely az SCOP címkézési rangsorban az A+++, A++, A+, és A energiasztálynak felel meg.

COP meghatározás:

- Levegő – levegő: A2 / A20
- Levegő – víz: A2 / W35
- Talajkollektor – víz: B_ / W_
- Talajszonda – víz: B_ / W_
- Víz – víz: W_ / W_
- Egyéb: _ / _

A COP nem egyenlő az EER, SEER, SCOP értékekkel!

5. Egyéb közlendő:

Pl. : Teljesítménybővítés esetén a már meglévő és üzemelő berendezések gyártója(márkája) és típusa.

2. Specifications

Model			CHML-U36RK4	CHML-U42RK5
Power supply	Rated Voltage	V~	220-240	220-240
	Rated Frequency	Hz	50	50
	Phases		1	1
Cooling capacity(max~min)		W	10500(2600~12000)	12000(2600~12000)
Heating capacity(max~min)		W	12000(2600~13500)	12000(2600~14500)
Cooling Power Input		W	3100	3450
Heating Power Input		W	3200	3500
Cooling Current Input		A	14	16
Heating Current Input		A	13	15
Rated Power Input		W	4000	4000
Rated Current		A	20	20
AEER		W/W	/	/
ACOP		W/W	/	/
Outdoor Unit	Compressor Trademark		ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD	ZHUHAI LANDA COMPRESSOR CO.,LTD
	Compressor Model		QXFS-D32zX090D	QXFS-D32zX090D
	Compressor Refrigerant Oil Type		FW68DA	FW68DA
	Compressor Type		Inverter Rotary	Inverter Rotary
	L.R.A	A	/	/
	Compressor Rated Load Amp (RLA)	A	17.8	17.8
	Compressor Power Input	W	3750	3750
	Compressor Thermal Protector		1NT11L-6233/HPC115/95U1/ KSD115℃	1NT11L-6233/HPC115/95U1/ KSD115℃
	Throttling Method		Electron expansion valve	Electron expansion valve
	Cooling Operation Ambient Temperature Range	℃	-15~43	-15~43
	Heating Operation Ambient Temperature Range	℃	-20~24	-20~24
	Condenser Material		Aluminum Fin-copper Tube	Aluminum Fin-copper Tube
	Condenser Pipe Diameter	mm	Φ7.94	Φ7.94
	Rows-Fin Gap(mm)	mm	2-1.4	2-1.4
	Coil length (l) X height (H) X coil width (L)	mm	1056X286X776	1056X286X776
	Fan Motor Speed (rpm) (H/M/L)	rpm	820	820
	Output of Fan Motor	W	170	170
	Fan Motor RLA	A	/	/
	Fan Motor Capacitor	μF	/	/
	Air Flow Volume of Outdoor Unit	m ³ /h	5500	5500
	Fan Type-Piece		Axial-flow	Axial-flow
	Fan Diameter	mm	Φ570	Φ570
	Defrosting Method		Automatic Defrosting	Automatic Defrosting
	Climate Type		T1	T1
	Isolation		I	I
	Moisture Protection		IPX4	IPX4
	Permissible Excessive Operating Pressure for the Discharge Side	MPa	4.3	4.3
	Permissible Excessive Operating Pressure for the Suction Side	MPa	2.5	2.5
	Dimension (WXHXD)	mm	1087X1103X440	1087X1103X440
	Dimension of Package (LXWXH)	mm	1155X480X1115	1155X480X1115
	Dimension of Package(LXWXH)	mm	1158X483X1130	1158X483X1130
	Net Weight	kg	90	90
	Gross Weight	kg	98	98
	Refrigerant Charge		R32	R32
	Refrigerant Charge	kg	2.75	2.75

Outdoor Unit	Cross-sectional Area of Power Cable Conductor	mm ²	4.0	4.0
	Recommended Power Cable(Core)	N	3	3
	Connection Pipe Connection Method	-	Flare Connection	Flare Connection
	Not Additional Gas Connection Pipe Length	m	40	40
	Connection Pipe Gas Additional Charge	g/m	20	20
	Outer Diameter of Liquid Pipe (Metric)1	mm	Φ6	Φ6
	Outer Diameter of Gas Pipe (Metric)1	mm	Φ9.52	Φ9.52
	Outer Diameter of Liquid Pipe (Metric)2		Φ6	Φ6
	Outer Diameter of Gas Pipe (Metric)2		Φ9.52	Φ9.52
	Outer Diameter of Liquid Pipe (Metric)3		Φ6	Φ6
	Outer Diameter of Gas Pipe (Metric)3		Φ9.52	Φ9.52
	Outer Diameter of Liquid Pipe (Metric)4		Φ6	Φ6
	Outer Diameter of Gas Pipe (Metric)4		Φ9.52	Φ9.52
	Outer Diameter of Liquid Pipe (Metric)5		/	Φ6
	Outer Diameter of Gas Pipe (Metric)5		/	Φ9.52
	Connection Pipe Max. Height Distance(indoor and indoor)	m	7.5	7.5
	Max. equivalent connection pipe length(outdoor to last indoor)	m	25	25
	Connection Pipe Max. Length Distance(total length)	m	75	75

The above data is subject to change without notice. Please refer to the nameplate of the unit.



Declaration of Conformity For CE-Mark

Manufacturer (I) declares under his sole responsibility that products (II) below are in conformity with the requirements of EU Directives, Regulation and Harmonized standards (III).

(I) Manufacturer – Cooper and Hunter International Corporation
Address: Junji West Road, Qianshan, Zhuhai, Guangdong, China, 519070

(II) Product name – Air conditioners

Models like rating below

CHML-U14RK2 Outdoor unit	CHML-ID18NK Indoor unit
CHML-U36RK4 Outdoor unit	CHML-U28RK4 Outdoor unit
CHML-U24RK3 Outdoor unit	CHML-U42RK5 Outdoor unit
CE52-24/F(C)	CHV-5S280NMX Outdoor unit
CHML-U18RK2 Outdoor unit	CH-IC18NK4 Indoor unit
CH-IC24NK4 Indoor unit	CH-IU18NK4 Outdoor unit
CHML-U21RK3 Outdoor unit	

Year of Manufacturing 2017

(III) Council Directives: LVD: 2014/35/EC, EMC: 2014/30/EU
ROHS: 2011/65/EC, Machinery 2006/42/EC, ECO Design 2009/125/EC (Air conditioners 206/2012)

Standards to which Conformity is Declared:

LVD: EN60335-1:2012+AC:2014
EN60335-2-40:2003+A11:2004+A1:2006+A2:2009+A13:2012+A12:2005
EN6233:2008

EMC EN55014-1:A1:2009 + A2:2011
EN55014-1-2:2015
EN61000-3-2:2014
EN61000-3-3:2013

(IV) ROHS: EN50581:2012
ECO Design: EN12102:2013; EN14511-2:2013; EN14511-3:2013; EN14825:2013
Machinery: EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2005+A13:2012+A1:2006+A2:2009

20/09/2017
Zhuhai, China




Sales Manager
Jack Coleman



ENERG

енергия · ενεργεια



CH
Cooper & Hunter

COOPER & HUNTER INTERNATIONAL CORPORATION

Model CHML-U42RK5
CH-S07FTXE (I)
CH-S09FTXE-NG (I) x 4

SEER



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

A⁺⁺

kW 12

SEER 6,1

kWh/annum 689

SCOP



A⁺⁺⁺

A⁺⁺

A⁺

A

B

C

D

A⁺

kW X

11,8

X

SCOP X

4,0

X

kWh/annum X

4130

X



55dB



70dB



ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011